

甲号

令和7年度 実施 設計書

[illegible]

内訳明細書

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
	甲州市立小学校特別教室空調設備改修工事【塩山北】【奥野田】【大藤】【神金】【玉宮】						
A	塩山北小学校		1.0	式			
B	奥野田小学校		1.0	式			
C	大藤小学校		1.0	式			
D	神金小学校		1.0	式			
E	玉宮小学校		1.0	式			
	直接工事費計						
F	共通仮設費		1.0	式			
	純工事費計						
G	諸経費		1.0	式			
	工事価格						
	消費税相当額						
	10%						
	総合計						

内訳明細書

[illegible]

内訳明細書

[illegible]

内訳明細書

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
1	機器設備工事						
	AC-1 ツイン	ヒートポンプエアコン	1.0	台			
		冷房能力20.0k w 暖房能力22.4k w					
		壁掛型インバーター					
		転倒防止金具・個別リモコン					
		室外機保護ネット（正面）					
	AC-2 ツイン	ヒートポンプエアコン	2.0	台			
		冷房能力20.0k w 暖房能力22.4k w					
		天吊型インバーター					
		転倒防止金具・個別リモコン					
		室外機保護ネット（正面）					
	AC-3	ヒートポンプエアコン	1.0	台			
		冷房能力7.1k w 暖房能力8.0k w					
		天吊型インバーター					
		転倒防止金具・個別リモコン					
		室外機保護ネット（正面）					
	AC-4 ツイン	ヒートポンプエアコン	1.0	台			
		冷房能力20.0k w 暖房能力22.4k w					
		天カセ4方向型インバーター					
		転倒防止金具・個別リモコン					
		室外機保護ネット（正面）					
	同上用既製コンクリート基礎		5.0	台			
	試運転調整費	1.2人×5台＝6.0人	1.0	式			
	既存エアコン撤去処分		1.0	式			
	小計						

内訳明細書

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
2	配管設備工事						
	保温付き冷媒管ペア	25.4+9.52	15.0	m			
	保温付き冷媒管ペア	15.88+9.52	4.0	m			
	保温付き塩ビ管	25φ	34.0	m			
	保温付き塩ビ管	30φ	12.0	m			
	化粧ケース		19.0	m			
	リモコン配線	EM-CEE-1.25口×2C	46.0	m			
	メタルモール	A型	46.0	m			
	スイッチボックス	2ケ用浅型	4.0	個			
	室内機電源配線	EM-E E F -2口×3C	43.0	個			
	室内機制御用連絡線	EM-CEE-1.25口×2C	18.0	m			
	リモコン取り付け		4.0	カ所			
	アルミ穴あけ		4.0	カ所			
	既存扇風機移設		6.0	台			
	小計						

内訳明細書

[illegible]

内訳明細書

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
1	空調電源設備工事						
	ケーブル	CET60mm2・ころがし	4.0	m			
	ケーブル	CET60mm2・FEP管内	39.0	m			
	ケーブル	CET60mm2・管内	98.0	m			
	ケーブル	CE8mm2-3C・ころがし	8.0	m			
	ケーブル	CE8mm2-3C・管内	138.0	m			
	ケーブル	CE5.5mm2-4C・ころがし	2.0	m			
	ケーブル	CE5.5mm2-4C・管内	6.0	m			
	電線	IE・14mm2	83.0	m			
	電線	IE・3.5mm2	138.0	m			
	鋼製電線管	(GZ70)・露出	74.0	m			
	鋼製電線管	(GZ36)・露出	138.0	m			
	鋼製電線管	(GZ28)・露出	6.0	m			
	鋼製電線管	(G70LT)・地中	2.0	m			
	波付硬質合成樹脂管	(FEP150・難燃)	39.0	m			
	ノーマルベント		1.0	式			
	ボンディング		1.0	式			
	プルボックス	SUS製・屋外防雨型・指定色仕上・ET付	1.0	式			
	EXP・J・盤, 電動機接続材		1.0	式			

内訳明細書

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
	電動機・接続		1.0	式			
	電動機・切り離し・再接続		1.0	式			
	高圧受変電設備	MCCB3P225AF200AT	1.0	個			
	開閉器・増設						
	空調電源盤	SUS製・屋外防雨壁掛型・指定色仕上	1.0	面			
	既設：空調電源盤	ELCB3P50AF40AT	3.0	個			
	開閉器・増設						
	HH・コア抜		1.0	式			
	土工事	アスファルト・復旧共	1.0	式			
	はつり・補修		1.0	式			
	埋設シート	W=300・2倍・水抜き有り	39.0	m			
	埋設標	鉄製	3.0	個			
	既設取り合い費		1.0	式			
	小計						

内訳明細書

[illegible]

内訳明細書

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
1	建具改修工事						
	アルミ建具改修A	780*700	1.0	箇所			
	アルミ建具改修E	350*700	3.0	箇所			
	同上取付調整費		1.0	式			
	ガラス撤去		1.3	m ²			
	強化ガラス(学校向け)	t=4	0.4	m ²			
	シーリング	ガラス・アルミパネル	21.3	m			
	ブラインド	1400*1750 校長室	1.0	箇所			
	窓フィルム	800*1150 図書室	1.0	箇所			
	小計						

内訳明細書

[illegible]

内訳明細書

[illegible]

内訳明細書

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
1	機器設備工事						
	AC-1 ツイン	ヒートポンプエアコン	1.0	台			
		冷房能力20.0k w 暖房能力22.4k w					
		壁掛け型インバーター					
		転倒防止金具・個別リモコン					
		室外機保護ネット（正面）					
	AC-2	ヒートポンプエアコン	1.0	台			
		冷房能力20.0k w 暖房能力22.4k w					
		天吊型インバーター					
		転倒防止金具・個別リモコン					
		室外機保護ネット（正面）					
	AC-3	ヒートポンプエアコン	1.0	台			
		冷房能力7.1k w 暖房能力8.0k w					
		天吊り型インバーター					
		転倒防止金具・個別リモコン					
		室外機保護ネット（正面）					
	同上用既製コンクリート基礎		3.0	台			
	試運転調整費		1.0	式			
	小計						

内訳明細書

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
2	配管設備工事						
	保温付き冷媒管ペア	25.4+12.7	6.0	m			
	保温付き冷媒管ペア	25.4+9.52	6.0	m			
	保温付き冷媒管ペア	15.88+9.52	21.0	m			
	保温付き塩ビ管	25φ	19.0	m			
	保温付き塩ビ管	30φ	12.0	m			
	化粧ケース		33.0	m			
	リモコン配線	EM-CEE-1.25口×2C	34.0	m			
	メタルモール	A型	34.0	m			
	スイッチボックス	2ヶ用浅型	3.0	個			
	室内機電源配線	EM-E E F -2口×3C	28.0	個			
	室内機制御用連絡線	EM-CEE-1.25口×2C	10.0	m			
	リモコン取り付け		3.0	カ所			
	アルミ穴あけ		3.0	カ所			
	既存扇風機移設		2.0	台			
	小計						

内訳明細書

[illegible]

内訳明細書

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
1	空調電源設備工事						
	ケーブル	CET100mm2・ころがし	4.0	m			
	ケーブル	CET100mm2・管内	81.0	m			
	ケーブル	CET14mm2・ころがし	2.0	m			
	ケーブル	CET14mm2・管内	44.0	m			
	ケーブル	CE8mm2-3C・ころがし	2.0	m			
	ケーブル	CE8mm2-3C・管内	42.0	m			
	ケーブル	CE5.5mm2-4C・ころがし	2.0	m			
	ケーブル	CE5.5mm2-4C・管内	8.0	m			
	電線	IE・14mm2	77.0	m			
	電線	IE・3.5mm2	83.0	m			
	鋼製電線管	(GZ82)・露出	77.0	m			
	鋼製電線管	(GZ42)・露出	47.0	m			
	鋼製電線管	(GZ36)・露出	39.0	m			
	鋼製電線管	(GZ28)・露出	4.0	m			
	ノーマルベント		1.0	式			
	ボンディング		1.0	式			
	プルボックス	SUS製・屋外防雨型・指定色仕上・ET付	1.0	式			
	EXP・J・盤, 電動機接続材		1.0	式			

内訳明細書

[illegible]

内訳明細書

[illegible]

内訳明細書

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
2	建具改修工事						
	アルミ建具改修B	875*600	2.0	箇所			
	アルミ建具改修E	350*600	1.0	箇所			
	同上取付調整費		1.0	式			
	ガラス撤去		1.3	m ²			
	強化ガラス(学校向け)	t=4	0.8	m ²			
	シーリング	ガラス・アルミパネル	20.6	m			
	窓フィルム	800*1200 校長室	1.0	箇所			
	小計						

内訳明細書

[illegible]

内訳明細書

[illegible]

内訳明細書

[illegible]

内訳明細書

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
2	配管設備工事						
	保温付き冷媒管ペア	25.4+9.52	4.0	m			
	保温付き冷媒管ペア	15.88+9.52	10.0	m			
	保温付き塩ビ管	25φ	17.0	m			
	保温付き塩ビ管	30φ	13.0	m			
	化粧ケース		14.0	式			
	リモコン配線	EM-CEE-1.25口×2C	21.0	m			
	メタルモール	A型	21.0	m			
	スイッチボックス	2ヶ用浅型	3.0	個			
	室内機電源配線	EM-E E F -2口×3C	30.0	個			
	室内機制御用連絡線	EM-CEE-1.25口×2C	11.0	m			
	リモコン取り付け		3.0	カ所			
	アルミ穴あけ		1.0	カ所			
	機械コアあけ		2.0	カ所			
	扇風機移設		6.0	台			
	小計						

内訳明細書

[illegible]

内訳明細書

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
1	空調電源設備工事						
	ケーブル	CE8mm2-3C・ころがし	3.0	m			
	ケーブル	CE8mm2-3C・管内	75.0	m			
	ケーブル	IE・3.5mm2	125.0	m			
	鋼製電線管	(GZ36)・露出	125.0	m			
	ノーマルベント		1.0	式			
	ボンディング		1.0	式			
	電動機・分電盤接続材		1.0	式			
	電動機・接続		1.0	式			
	既設分電盤開閉器増設	ELCB3P50AF40AT	3.0	個			
	既設:高圧受変電設備	既設:3φ・50KVA	1.0	台			
	変圧器取替え	新設:3φ・75KVA					
	主任技術者立合費		1.0	式			
	既設取り合い費		1.0	式			
	小計						

内訳明細書

[illegible]

内訳明細書

[illegible]

内訳明細書

[illegible]

内訳明細書

[illegible]

内訳明細書

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
1	機器設備工事						
	AC-1	ヒートポンプエアコン	1.0	台			
		冷房能力20.0k w 暖房能力22.4k w					
		壁掛け型インバーター					
		転倒防止金具・個別リモコン					
		室外機保護ネット（正面）					
	AC-2	ヒートポンプエアコン	1.0	台			
		冷房能力14.0k w 暖房能力14.0k w					
		天吊型インバーター					
		転倒防止金具・個別リモコン					
		室外機保護ネット（正面）					
	AC-3	ヒートポンプエアコン	1.0	台			
		冷房能力12.5k w 暖房能力14.0k w					
		天吊型インバーター					
		転倒防止金具・個別リモコン					
		室外機保護ネット（正面）					
	AC-4	ヒートポンプエアコン	1.0	台			
		冷房能力10.0k w 暖房能力11.2k w					
		天カセ4方向型インバーター					
		転倒防止金具・個別リモコン					
		室外機保護ネット（正面）					
	同上用既製コンクリート基礎		4.0	台			
	試運転調整費		1.0	式			
	既存エアコン撤去処分		1.0	式			
	小計						

内訳明細書

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
2	配管設備工事						
	保温付き冷媒管ペア	25.4+12.7	17.0	m			
	保温付き冷媒管ペア	15.88+9.52	38.0	m			
	保温付き塩ビ管	25φ	32.0	m			
	保温付き塩ビ管	30φ	20.0	m			
	化粧ケース		55.0	m			
	リモコン配線	EM-CEE-1.25口×2C	38.0	m			
	メタルモール	A型	38.0	m			
	スイッチボックス	2ケ用浅型	4.0	個			
	室内機電源配線	EM-E E F -2口×3C	39.0	個			
	リモコン取り付け		4.0	カ所			
	アルミ穴あけ		3.0	カ所			
	既存扇風機移設		2.0	台			
	小計						

内訳明細書

[illegible]

内訳明細書

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
1	空調電源設備工事						
	ケーブル	CET60mm2・ころがし	4.0	m			
	ケーブル	CET60mm2・管内	58.0	m			
	ケーブル	CE8mm2-3C・ころがし	2.0	m			
	ケーブル	CE8mm2-3C・管内	23.0	m			
	ケーブル	CE5.5mm2-4C・ころがし	4.0	m			
	ケーブル	CE5.5mm2-4C・管内	44.0	m			
	電線	IE・14mm2	58.0	m			
	電線	IE・3.5mm2	23.0	m			
	鋼製電線管	(GZ70)・露出	58.0	m			
	鋼製電線管	(GZ36)・露出	23.0	m			
	鋼製電線管	(GZ28)・露出	44.0	m			
	ノーマルハント		1.0	式			
	プルボックス	ステンレス製・防雨型・ET付	1.0	式			
	ボンディング		1.0	式			
	分電盤・電動機・接続材	(F2)・ビニル被覆・WP	1.0	式			
	電動機・接続		1.0	式			
	開閉器・増設	既設:2階空調電源盤	1.0	個			
		ELCB3P50AF20AT					
	1階空調電源盤	SUS製・屋外防雨壁掛型・指定色仕上	1.0	面			

内訳明細書

[illegible]

内訳明細書

[illegible]

内訳明細書

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
1	直接仮設工事						
	外部足場		97.2	架㎡			
	安全手摺		11.7	m			
	垂直養生	メッシュシート	97.2	架㎡			
	小計						

内訳明細書

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
2	建具改修工事						
	アルミ建具改修A	765*810	1.0	箇所			
	アルミ建具改修F	400*400	2.0	箇所			
	同上取付調整費		1.0	式			
	ガラス撤去		0.9	m ²			
	網入り磨き板ガラス	t=6.8	0.5	m ²			
	シーリング	ガラス・アルミパネル	15.9	m			
	ブラインド	1450*2050 図書室	1.0	箇所			
	窓フィルム	820*1150 図書室	1.0	箇所			
	窓フィルム	820*400 図書室	1.0	箇所			
	小計						

内訳明細書

[illegible]

内訳明細書

[illegible]

内訳明細書

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
1	機器設備工事						
	AC-1 ツイン	ヒートポンプエアコン	2.0	台			
		冷房能力20.0k w 暖房能力22.4k w					
		天吊型インバーター					
		転倒防止金具・個別リモコン					
		室外機保護ネット（正面）					
	AC-2 ツイン	ヒートポンプエアコン	1.0	台			
		冷房能力20.0k w 暖房能力22.4k w					
		壁掛型インバーター					
		転倒防止金具・個別リモコン					
		室外機保護ネット（正面）					
	AC-3	ヒートポンプエアコン	1.0	台			
		冷房能力7.1k w 暖房能力8.0k w					
		天吊型インバーター					
		転倒防止金具・個別リモコン					
		室外機保護ネット（正面）					
	同上用既製コンクリート基礎		4.0	台			
	試運転調整費		1.0	式			
	小計						

内訳明細書

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
2	配管設備工事						
	保温付き冷媒管ペア	25.4+9.52	22.0	m			
	保温付き冷媒管ペア	15.88+9.52	27.0	m			
	保温付き塩ビ管	25φ	25.0	m			
	保温付き塩ビ管	30φ	18.0	m			
	化粧ケース		49.0	m			
	リモコン配線	EM-CEE-1.25口×2C	41.0	m			
	メタルモール	A型	41.0	m			
	スイッチボックス	2ヶ用浅型	4.0	個			
	室内機電源配線	EM-E E F -2口×3C	47.0	個			
	室内機制御用連絡船	EM-CEE-1.25口×2C	15.0	m			
	リモコン取り付け		4.0	カ所			
	アルミ穴あけ		4.0	カ所			
	扇風機移設		2.0	台			
	小計						

内訳明細書

[illegible]

内訳明細書

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
1	空調電源設備工事						
	ケーブル	CET60mm2・ころがし	5.0	m			
	ケーブル	CET60mm2・管内	2.0	m			
	ケーブル	CET60mm2・FEP管内	23.0	m			
	ケーブル	CE8mm2-3C・ころがし	2.0	m			
	ケーブル	CE8mm2-3C・管内	63.0	m			
	ケーブル	CE5.5mm2-4C・ころがし	2.0	m			
	ケーブル	CE5.5mm2-4C・管内	5.0	m			
	電線	IE・14mm2	8.0	m			
	電線	IE・3.5mm2	63.0	m			
	鋼製電線管	(G70LT)・露出	2.0	m			
	鋼製電線管	(GZ42)・露出	15.0	m			
	鋼製電線管	(GZ36)・露出	48.0	m			
	鋼製電線管	(GZ22)・露出	5.0	m			
	鋼製電線管	(G16LT)・露出	2.0	m			
	鋼製電線管	(G16LT)・埋設	6.0	m			
	波付硬質合成樹脂管	(FEP100・難燃)	23.0	m			
	異種管接続材料	(G70)－(100)	1.0	式			
	ノーマルバンド		1.0	式			

内訳明細書

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
	プルボックス	ステンレス製・防雨型・ET付	1.0	式			
	ボンディング		1.0	式			
	分電盤・電動機・接続材	(F2)・ビニル被覆・WP	1.0	式			
	電動機・接続		1.0	式			
	高圧受変電設備	MCCB3P225AF125AT	1.0	式			
	開閉器増設						
	1 階空調電源盤	SUS製・屋外防雨壁掛型・指定色仕上	1.0	面			
	開閉器・増設	既設:2階, 3階空調電源盤	2.0	個			
		ELCB3P50AF40AT					
	接地工事	Ed・14φ・L=1500×2連	1.0	か所			
	接地極埋設標		1.0	個			
	土工事		1.0	式			
	埋設シート		23.0	m			
	埋設標	コンクリート製・鉄製	1.0	式			
	はつり・補修		1.0	式			
	既設取り合い費		1.0	式			
	小計						

内訳明細書

[illegible]

内訳明細書

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
1	建具改修工事						
	アルミ建具改修A	860*700	1.0	箇所			
	アルミ建具改修E	500*700	3.0	箇所			
	同上取付調整費		1.0	式			
	ガラス撤去		1.7	m ²			
	強化ガラス(学校向け)	t=4	0.5	m ²			
	シーリング	ガラス・アルミパネル	19.8	m			
	ブラインド	1500*1750 校長室	1.0	箇所			
	小計						

内訳明細書

[illegible]

内訳明細書

[illegible]