

令和8年4月15日

入札業者 各位

甲州市役所財政課

質 問 回 答 書

令和8年4月28日執行予定入札案件における質疑及び回答は次のとおりです。

入札番号	41	工事名	甲州市塩山B&G海洋センター改修工事（機械設備工事）
質問事項	<p>プール空調設備の遠赤外線放射暖房機の給気、排気ですが、機械室、倉庫は給気ALGC25mm排気RW50mmとありますが、プール内は図面に指示がないので国交省屋内露出仕様の給気排気共に保温＋カラー鋼板でみれば良いでしょうか？</p> <p>それともプール内は保温が要らないですか？厨房排気屋内外露出保温なしと同じ考えでよろしいですか。</p> <p>ただ給気の方もありますので見解を教えてください。</p>		
回 答	<p>プール内の保温は不要です。</p> <p>天井内配管で必要な部分は、給気ALGC25mm排気RW50mmとして下さい。</p>		
質問事項			
回 答			

甲州市役所財政課 TEL0553-32-5060