令和3年度

塩山柚木配水系

飲料水水質検査結果一覧表

項目	単位	基準値	4/20	5/18	6/15	7/13	8/17	9/21	10/19	11/16	12/21	1/18	2/15	3/15
一般細菌	/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	－	検出されないこと	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 mg/L以下	－	－	－	－	0.0003未満	－	－	－	－	－	－	－
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 mg/L以下	－	－	－	－	0.00005未満	－	－	－	－	－	－	－
セレン及びその化合物	mg/L	0.01 mg/L以下	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－
鉛及びその化合物	mg/L	0.01 mg/L以下	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 mg/L以下	－	0.003	－	－	0.003	－	－	0.003	－	－	0.002	－
六価クロム化合物	mg/L	0.02 mg/L以下	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 mg/L以下	－	－	－	－	0.004未満	－	－	－	－	－	－	－
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 mg/L以下	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 mg/L以下	－	2.5	－	－	2.4	－	－	2.4	－	－	2.5	－
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 mg/L以下	－	0.05未満	－	－	0.05未満	－	－	0.05未満	－	－	0.05未満	－
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 mg/L以下	－	－	－	－	0.1未満	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	mg/L	0.002 mg/L以下	－	－	－	－	0.0002未満	－	－	－	－	－	－	－
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 mg/L以下	－	－	－	－	0.005未満	－	－	－	－	－	－	－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び　ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04 mg/L以下	－	－	－	－	0.004未満	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロメタン	mg/L	0.02 mg/L以下	－	－	－	－	0.002未満	－	－	－	－	－	－	－
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 mg/L以下	－	－	－	－	0.0005未満	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロエチレン	mg/L	0.01 mg/L以下	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	mg/L	0.01 mg/L以下	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－
塩素酸	mg/L	0.6 mg/L以下	－	0.06未満	－	－	0.06未満	－	－	0.06未満	－	－	0.06未満	－
クロロ酢酸	mg/L	0.02 mg/L以下	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－
クロロホルム	mg/L	0.06 mg/L以下	－	0.006未満	－	－	0.006未満	－	－	0.006未満	－	－	0.006未満	－
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 mg/L以下	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 mg/L以下	－	0.01未満	－	－	0.01未満	－	－	0.01未満	－	－	0.01未満	－
臭素酸	mg/L	0.01 mg/L以下	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－
総トリハロメタン	mg/L	0.1 mg/L以下	－	0.01未満	－	－	0.01未満	－	－	0.01未満	－	－	0.01未満	－
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 mg/L以下	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 mg/L以下	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－
ブロモホルム	mg/L	0.09 mg/L以下	－	0.009未満	－	－	0.009未満	－	－	0.009未満	－	－	0.009未満	－
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 mg/L以下	－	0.008未満	－	－	0.008未満	－	－	0.008未満	－	－	0.008未満	－
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 mg/L以下	－	－	－	－	0.01未満	－	－	－	－	－	－	－
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 mg/L以下	－	0.02未満	－	－	0.02未満	－	－	0.02未満	－	－	0.02未満	－
鉄及びその化合物	mg/L	0.3 mg/L以下	－	0.03未満	－	－	0.03未満	－	－	0.03未満	－	－	0.03未満	－
銅及びその化合物	mg/L	1.0 mg/L以下	－	－	－	－	0.02未満	－	－	－	－	－	－	－
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 mg/L以下	－	－	－	－	11	－	－	－	－	－	－	－
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 mg/L以下	－	－	－	－	0.005未満	－	－	－	－	－	－	－
塩化物イオン	mg/L	200 mg/L以下	5.3	5.2	5.2	5.3	5.3	5.3	5.2	5.3	4.5	5.2	5.2	5.3
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300 mg/L以下	－	75	－	－	75	－	－	73	－	－	73	－
蒸発残留物	mg/L	500 mg/L以下	－	160	－	－	160	－	－	140	－	－	110	－
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 mg/L以下	－	－	－	－	0.02未満	－	－	－	－	－	－	－
ジェオスミン	mg/L	0.00001 mg/L以下	－	－	－	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	－	－	－	－	－	－
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 mg/L以下	－	－	－	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	－	－	－	－	－	－
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 mg/L以下	－	－	－	－	0.002未満	－	－	－	－	－	－	－
フェノール類	mg/L	0.005 mg/L以下	－	－	－	－	0.0005未満	－	－	－	－	－	－	－
有機物(全有機炭素（TOC）の量)	mg/L	3 mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
pH値	－	5.8以上8.6以下	7.4	7.5	7.5	7.4	7.3	7.5	7.5	7.8	7.5	7.6	7.4	7.4
味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満