



- 凡例—
- ALC t=100を示す
 - ALC t=125 (リブ構造)を示す
 - 鉄骨鋼梁+中空セメント板 t=20を示す (GW t=100充填)
 - RC t=120を示す
 - 間仕切り壁下地 LGS (65)を示す
- ※特記なき間仕切り壁下地はLGS(100)とする
 ※引戸 戸袋壁下地はLGS(25)程度とする
 ※外壁面及び柱面 フカシ壁下地はLGS-Mとする
- 防火区画壁【準耐火構造】(令112条1項)小屋裏・天井裏に連せしめる
(一部部: LGS、GB-R t=12.5+12.5(両面))
(調理室との境界の調理室側片面はFK t=10+6)
(機械室: ALC t=100)
 - 特定防火設備
 - 消火器を示す(別途工事)
 - パッケージ型屋内消火栓(埋込)を示す(機械設備工事)